

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА  
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №24**

г. Астраханка  
место составления

20.04.2023г.  
Время 11:30

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** № 24 от 03.04.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Имизанов Руслан Канатович, главный специалист ОЧС Астраханского района.

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области» Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка, улица Аль-Фараби 21.


5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 03.04.2023-20.04.2023 гг.

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Качество допущено к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствует требованиям. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

		категории, предназначения и вида деятельности
3	На территории объекта отсутствуют знаки пожарной безопасности и указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения. Основание: пункт 1575 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.9 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовый сезон. Основание: пункты 44,45 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.32 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В спортивном зале допускается на путях эвакуации порог, препятствующее свободной эвакуации людей из здания. Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.65 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается хранение твердого топлива (уголь) в не специально приспособленном для этого помещении или в не специально выделенной площадке. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.	П.95 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица(лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:  
 Главный специалист ОЧС Астраханского района  
 подполковник гражданской защиты  Р. Бимжанов

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Приложение на «\_\_\_» листах.  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Примечание: согласно пункту 7 статьи 152 Приоритетного кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям и результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительно прилагаются и (или) фото-видео материалы на основе трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля и надзора, посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) представителю, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении должны указываться меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.  
 Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом сложившихся в заявлении в предельный срок устранения выявленных нарушений должен принимать решение о предельном сроке устранения выявленных нарушений или о прекращении с мотивированным обоснованием.