

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 19/\_\_\_\_\_**

Астраханский с.о.  
Место составления

26.03.2024 г.  
Время 16:1

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 19 от 06.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области». Акмолинская область, Астраханский район, Астраханка, Аль Фараби (УЛИЦА), 21.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 26.03.2024 - 26.03.2024


**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, огнетушители) не обозначены	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	На территории школы не производится своевременная очистка от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов. Основание: пункт 59 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует протокол лабораторных испытаний состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности. Основание: пункт 21 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В столовой на дверях эвакуационного выхода световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии, отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии, а также отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6. 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Щонгановс Т.Т

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет Т.Т

Приложение на «    » листах

«16» 03 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.